

2020 11 13

Energimarknadsinspektionen
Att.
Box 155
631 03 ESKILSTUNA

**Angående nätkoncession för linje, kabel, Onsala-Gottskär, dnr.
2019-102328**

LRF ser positivt på kabelförläggningen.

Dock ger formuleringen under bild 8 ”*Därefter går ledningarna vidare söderut över åkermark*”, upphov till frågor och undringar.

LRF förutsätter att man går i kanten av åkern. Detta för att bland annat inte skada befintliga och eller tillkommande dräneringar. Bör klargöras i Eis beslut.

LRF påpekar vikten av att dialogen med berörda markägare och brukare är god och syftar till att minimera skadorna.

Med tanke på allt blötare höstar och vintrar måste rivningen av luftledningen ske i största samförstånd med brukarna. Bättre att vänta tills underlaget klarar påfrestningen. Detta för att undvika kör- och packningsskador.

Vänliga hälsningar

Birgit Jönsson
Verksamhetsutvecklare
LRF Västra Sverige

Henrik Arnesson
Ordförande
LRF Kungsbacka